



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заключение

**по материалам АНО УИЦ «Энергобезопасность и экспертиза» на согласование
нормативов технологических потерь при передаче электроэнергии по сетям
МУП «Городская электросеть»
г. Бутурлиновка на 2011 год.**

Расчет нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии по сетям МУП «ГЭС» Бутурлиновка (ООО «Электро-Экспресс») выполнен АНО УИЦ «Энергобезопасность и экспертиза» в соответствии с «Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии по сетям», утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. № 326.

1. При регулировании тарифа на услуги по передаче электроэнергии МУП «ГЭС» Бутурлиновка на 2010г., УРТ Воронежской области был принят норматив технологических потерь в сетях в размере 18,75 % от объема отпуска в сеть.
2. АНО УИЦ «Энергобезопасность и экспертиза» предлагает согласовать величину норматива потерь для МУП «ГЭС» Бутурлиновка на 2011г. в размере 18,75 % от объема отпуска электроэнергии в сеть.

Учитывая выше изложенное, предлагается согласовать представленный АНО УИЦ «Энергобезопасность и экспертиза» норматив технологических потерь при передаче электрической энергии по сетям МУП «ГЭС» Бутурлиновка в размере 18,75 % от отпуска электрической энергии в сеть на 2011 год.

Заместитель начальника отдела технической
экспертизы и энергетических балансов

С.И. Жуковский